



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Федеральное государственное учреждение Министерства обороны "842 центр государственного санитарно-эпидемиологического надзора РВСН"

(наименование территориального органа)

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 50 РА.02.224.П.002214.06.10 ОТ 30.06.2010 г.

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что продукция:
Профили поливинилхлоридные систем "REHAU" белые, окрашенные в массу и кашированные для оконных и дверных блоков на кальций-цинковой рецептуре

изготовленная в соответствии
ГОСТ 30673-99

СООТВЕТСТВУЕТ (НЕ СООТВЕТСТВУЕТ) санитарным правилам

(неужное зачеркнуть, указать полное наименование государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов)

ГН 2.1.6.1338-03 "Предельно-допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест", СанПиН 2.1.2.729-99 "Полимерные и полимерсодержащие строительные материалы, изделия и конструкции. Гигиенические требования безопасности".

Организация-изготовитель

ООО "Рехау Продукцион", 140145, Московская область, Раменский район, деревня Трошково, 36 км Егорьевского шоссе, строение № 2 (Российская Федерация)

Получатель санитарно-эпидемиологического заключения

ООО "Рехау Продукцион", 140145, Московская область, Раменский район, деревня Трошково, 36 км Егорьевского шоссе, строение № 2 (Российская Федерация)

Основанием для признания продукции, соответствующей (не соответствующей) санитарным правилам, являются (перечислить рассмотренные протоколы исследований, наименование учреждения, проводившего исследования, другие рассмотренные документы):

Протокол испытаний №2687/4 от 24.06.2010 г. АИЛЦ ФГУ МО РФ "842 ЦГСЭН РВСН" (Акк. РОСС.RU.0001.511850)

№ 3209654

ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОДУКЦИИ

Вещества, показатели (факторы)

Выделение в воздушную среду, мг/м³, не более:
вещи хлористый
формальдегид
Спирты:
метилловый
изобутиловый
бензол
толуол
этилацетат
бутилацетат

0,01
0,003

0,5
0,1
0,1
0,6
0,1
0,1

Гигиенический норматив (СанПиН, МДУ, ПДК и др.)

Область применения:

Для изготовления оконных и дверных блоков для зданий и сооружений типов А, Б и В. на объектах Минобороны РФ и других объектах

Необходимые условия использования, хранения, транспортировки и меры безопасности в соответствии с рекомендациями изготовителя.

Информация, наносимая на этикетку:

Наименование продукции, страна и фирма-изготовитель, способ применения, условия хранения, транспортировки и использования.



Заключение действительно до 30.06.2015 г.

Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача)



Назаров И.М.

Подпись

Бланк N 3209654