



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ  
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА  
**ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ**  
**«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ»**

129626, Москва, Графский пер. д. 4/9 тел. (495) 687 4035, факс (495) 687 4067

Свидетельство об аккредитации № 31-АК от 26.02.2010

Испытательный лабораторный центр: ГСЭН.RU.ЦОА.021, РОСС RU.0001.510895, DAkKS D-PL-14246-01-00

## ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о соответствии ~~(несоответствии)~~ продукции

Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам

Регистрационный № **77.01.03.П.017433.11.11**

Дата **28. 11. 2011 г.**

На основании заявления (№, дата) **19098**

**16.11.2011**

Организация-изготовитель

ООО "ФИРМА БАРД"

Адрес: 105173, г. Москва, пос. Восточный, ул. Западная, д. 13, стр. 3 (Россия)

Импортер (поставщик), получатель

ООО "ФИРМА БАРД"

Адрес: 105173, г. Москва, пос. Восточный, ул. Западная, д. 13, стр. 3 (Россия)

Наименование продукции:

Потолки подвесные реечные

Продукция изготовлена в соответствии с:

с ТУ 5271-001-41571832-99 с изм.1 "Потолки подвесные реечные"

Перечень документов, представленных на экспертизу:

ТУ 5271-001-41571832-99 с изм.1 "Потолки подвесные реечные", Регистрационные документы, Доверенность

Характеристика, ингредиентный состав продукции

Представляет собой рейки и дополнительные профили из алюминиевой ленты с декоративным покрытием

Рассмотрены протоколы (№, дата протокола, наименование организации (испытательной лаборатории, центра), проводившей испытания, аттестат аккредитации):

протокол ИЦ ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве" (Аттестат аккредитации № ГСЭН.RU.ЦОА.021) № 17912 01 от 22.11.2011 г.

**№023528**

# Гигиеническая характеристика продукции:

| Вещества, показатели (факторы) | Фактическое значение | Гигиенический норматив |
|--------------------------------|----------------------|------------------------|
| Диоктилфталат, мг/м3           | менее 0.001          | 0,02                   |
| Стирол, мг/м3                  | менее 0.001          | 0,002                  |
| Этиленгликоль, мг/м3           | менее 0.001          | 0,3                    |
| Дибутилфталат, мг/м3           | менее 0.001          | 0,1                    |
| Формальдегид, мг/м3            | менее 0.001          | 0,01                   |
| Запах, баллы                   | 0                    | не более 2             |

## Область применения:

для установки во внутренних помещениях жилых, административных, производственных и других зданий и сооружений, в т.ч. детских и лечебно-профилактических. Допускается использование в помещениях с повышенной влажностью воздуха, а также для оформления внешних поверхностей зданий и сооружений не подверженных прямому воздействию влаги и солнечной радиации

## Условия использования, хранения, транспортировки и меры безопасности:

соблюдение требований СП 2.2.2.1327-03 "Гигиенические требования к организации технологических процессов, производственному оборудованию и рабочему инструменту". Соблюдать требования инструкции по установке изделий

## Информация, наносимая на этикетку:

В соответствии с "Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)"

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проведена в соответствии с действующими Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к товарам, с использованием методов и методик, утвержденных в установленном порядке.

Продукция Потолки подвесные реечные

соответствует (~~не соответствует~~) Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам.

Настоящее экспертное заключение выдано для целей ~~исследования и экспертизы продукции~~ подтверждения соответствия продукции Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам

Главный врач

(заместитель главного врача)



подпись

Иваненко А.В.

Ф. И. О.

Заведующий отделом  
гигиены труда

Эксперт (эксперты)

Тычинин М.В.  
Фамилия, И. О.  
Долгополова С. Д.

Васильева Г. В.

