

Федеральное государственное учреждение

**«736 Главный центр государственного санитарно-эпидемиологического надзора
Министерства обороны Российской Федерации»**

Аккредитованный испытательный лабораторный центр

Аттестат аккредитации №ГСЭН.RU.ЦОА.166 от 13.04.2011 г.

зарегистрирован в Едином Реестре № РОСС RU.0001.510441 от 13.04.2011 г. действителен до «30» апреля 2013 года

Юридический адрес: 111250, г. Москва 1-й Краснокурсантский проезд, д. 7

Телефон / факс: 709-77-56

ИНН 7722136074 / КПП 772201001

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о соответствии (не соответствии) продукции

Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам

Регистрационный № 400-12-ЭЗ

дата 08.12.2011

На основании заявления (№, дата)

Организация-изготовитель:

ООО "Мурексин"

Адрес: Московская обл., г.Дубна, ул. Университетская, д.11, Российская Федерация

Организация-получатель:

ООО "Мурексин"

Адрес: Московская обл., г.Дубна, ул. Университетская, д.11, Российская Федерация

Наименование продукции:

Смеси сухие строительные клеевые (MUREXIN): Плиточный клей BFK 03 (Bau-und Fliesenkleber BFK 03), Плиточный клей Эластик FSZ 45 (Klebe Mörtel FSZ 45), Плиточный Клей Эластик FSZ 41 белый (Klebe Mörtel FSZ 41), Смесь для стяжки пола М 300, Клей для теплоизоляционных блоков ТВК 24 (Thermoblock Kleber TVK 24), Упрочнитель для бетона ВН 100 (Bodenhärter ВН 100), Упрочнитель для бетона ВН 400 (Bodenhärter ВН 400), Клей Энерджи Стар (Energy Star), Клей Энерджи Топ (Energy Top), Плиточный клей FK (Fliesenkleber FK)

Изготовлена в соответствии:

ТУ 5745-001-56826812-2007 "Смеси сухие строительные клеевые (MUREXIN)"

Перечень документов, предоставленных на экспертизу:

Доверенность, ТУ 5745-001-56826812-2007, регистрационные документы.

Основанием для признания продукции соответствующей (не соответствующей) Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам являются:

Протокол ИЛЦ ФГУ «736 ГЦ ГСЭН Мин. Обороны РФ» № 1544-11-АЛ от "29" ноября 2011 г.

Гигиеническая характеристика продукции:

Вещества (показатели, факторы)	фактическое значение	гигиенический норматив
Интенсивность запаха, балл	1	2
Ангидрид фосфорный, мг/м ³	0,02	0,05
Диоксид серы, мг/м ³	не обнаружен	0,05
Удельная эффективная активность естественных радионуклидов (А эфф) с погрешностью соответствует первому классу строительных материалов, Бк/кг	94,7	370

Состав:

не содержит запрещенных компонентов

Область применения:

для крепления облицовочных изделий, каменной кладки, приклеивания керамической плитки, выравнивания поверхностей во всех типах зданий и сооружений (А-В). Для наружных и внутренних работ

Условия хранения, использования, транспортировки и меры безопасности:

в соответствии с рекомендациями фирмы-изготовителя, выполненными на русском языке

Информация, наносимая на этикетку:

в соответствии с Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проведена в соответствии с Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к товарам, с использованием методов и методик, утвержденных в установленном порядке

Продукция:

Смеси сухие строительные клеевые (MUREXIN): Плиточный клей BFK 03 (Bau-und Fliesenkleber BFK 03), Плиточный клей Эластик FSZ 45 (Klebe Mörtel FSZ 45), Плиточный Клей Эластик FSZ 41 белый (Klebe Mörtel FSZ 41), Смесь для стяжки пола М 300, Клей для теплоизоляционных блоков ТВК 24 (Thermoblock Kleber ТВК 24), Упрочнитель для бетона ВН 100 (Bodenhärter ВН 100), Упрочнитель для бетона ВН 400 (Bodenhärter ВН 400), Клей Энерджи Стар (Energy Star), Клей Энерджи Топ (Energy Top), Плиточный клей FK (Fliesenkleber FK)
соответствует (не соответствует) Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам (гл. II, разд. 6, п. 3.1, пр. 6.1, разд. 11).

Начальник ИЛЦ

Начальник отдела



Э.П.Соловей

И.И.Азаров