

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«НАУЧНЫЙ ЦЕНТР ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ»
РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ МЕДИЦИНСКИХ НАУК
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР**

Аттестат аккредитации
105064 Москва, Малый Казенный пер., 5

РОСС RU.0001.21AB21
тел/факс 917 90 27

Регистрационный номер 13-10-572

Дата 18.10.2013г.

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

О соответствии (~~несоответствии~~) продукции Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю).

На основании заявления от 14.10.2013г.

Регистрационный №2393

Заявитель, адрес: ООО «Литейно - прессовый завод «Сегал»

660111, г. Красноярск, ул. Пограничников, 42, строение 15

Сведения о продукции: Профили прессованные из алюминиевых сплавов для светопрозрачных ограждающих конструкций

Область применения: для светопрозрачных ограждающих конструкций зданий, сооружений, навесных фасадов, внутренних интерьеров помещений

Организация изготовитель, адрес: ООО «Литейно - прессовый завод «Сегал»

660111, г. Красноярск, ул. Пограничников, 42, строение 15

Перечень документов, представленных на экспертизу: Заявление на проведение санитарно-эпидемиологической экспертизы, копии свидетельства о государственной регистрации и свидетельства о постановке на учет налогоплательщика – организации. Документ о качестве (сертификат) ООО «ЛПЗ «Сегал», ГОСТ 22233-2001, доверенность на право представлять интересы предприятия

Результаты исследований: протокол испытаний № 1310-02393 ДА от 17.10.2013г. ИЛЦ ФГБУ «НЦЗД» РАМН (Аттестат аккредитации №РОСС RU.0001.21AB21 от 09.06.2010г.)

Продукция изготовлена в соответствии с: ГОСТ 22233-2001

(перечислить проектные документы с указанием наименования и адреса организации – разработчика – для отечественной продукции, представленные документы на экспертизу – для импортной продукции)

000058

Заключение:

Документы, прилагаемые к заявлению на проведение экспертизы, представлены в полном объеме. Экспертиза проведена в соответствии с действующими Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями, с использованием методов и методик, утвержденных в установленном порядке. Схема и сроки проведения экспертизы соблюдены. Материалы экспертизы содержат обоснованные выводы о соответствии предмета экспертизы санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям.

Профили прессованные из алюминиевых сплавов для светопрозрачных ограждающих конструкций

СООТВЕТСТВУЕТ (НЕ СООТВЕТСТВУЕТ)

Наименование действующих санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, № и дата утверждения

Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утв. решением Комиссии таможенного союза №299 от 28.05.2010г., в части проводимых испытаний.

Эксперт



Руководитель Испытательного
лабораторного центра

Л.Г. Надёжина
Л.М. Текшева

Л.Г. Надёжина

Л.М. Текшева

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«НАУЧНЫЙ ЦЕНТР ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ»
РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ МЕДИЦИНСКИХ НАУК
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР**
105064 Москва, Малый Казенный пер., 5

тел/факс 917 90 27

ИНН 7736182930

аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.21AB21 от 09.06.2010г.

**ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ 1310-02393 ДА от 17.10.2013г.**

Заявитель, адрес: ООО «Литейно - прессовый завод «Сегал»

660111, г. Красноярск, ул. Пограничников, 42, строение 15

Наименование продукции:

Профили прессованные из алюминиевых сплавов для светопрозрачных ограждающих конструкций

Область применения: для светопрозрачных ограждающих конструкций зданий, сооружений, навесных фасадов, внутренних интерьеров помещений

Изготовитель, адрес:

ООО «Литейно - прессовый завод «Сегал»

660111, г. Красноярск, ул. Пограничников, 42, строение 15

Условия доставки: *самодоставка*

НД на продукцию:

ГОСТ 22233-2001 «Профили прессованные из алюминиевых сплавов для светопрозрачных ограждающих конструкций. Технические условия»

НД регламентирующие объем лабораторных исследований и их оценку:

Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), глава II, разделы 6, 5; МУ 2.1.2.1829-04 «Санитарно-гигиеническая оценка полимерных и полимерсодержащих строительных материалов и конструкций, предназначенных для применения в строительстве жилых, общественных и промышленных зданий».

Средства измерений: анализатор жидкости «Флюорат 02-1», зав. № 1264;

Хроматографы газовые Кристалл 2000М, зав. № 4419, № 3326; № 721656;

Климатическая камера КТФ-50, зав. № 2; Измеритель параметров электростатического поля СТ-01, зав. № 017001.

Образец поступил в ИЛЦ: 14 октября 2013г.

Код образцов: О14132393

Испытания проведены на типовых представителях: профиль прессованный из
алюминиевых сплавов с покрытием порошковой краской на полиэфирной основе для
светопрозрачных ограждающих конструкций
Условия проведения испытаний по МУ 2.1.2.1829-04
Результаты испытаний:

Модельная среда – воздух климатической камеры; насыщенность материалом 1,0 м ² /м ³ , температура (20±2) ⁰ С, воздухообмен 0,5 об/ч, экспозиция 48 ч.				
Наименование показателя	Ед. изм.	Фактическое значение	Норматив	НД на методы испытаний
Запах	балл	1	2	МУ 2.1.2.1829-04
Формальдегид	мг/м ³	0,0018	0,01	МУК 4.1.1272-03
Ацетальдегид	мг/м ³	<0,005	0,01	МР 01.022-07
Стирол	мг/м ³	<0,001	0,002	МР 01.023-07
Толуол	мг/м ³	<0,005	0,3	МР 01.023-07
Дибутилфталат	мг/м ³	<0,01	0,1	ГОСТ 26150-84
Диоктилфталат	мг/м ³	<0,01	0,02	ГОСТ 26150-84
Напряженность электростатического поля	кВ/м	4,3	15	МУ 2.1.2.1829-04

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:
Анализ результатов проведенных испытаний образцов показал соответствие их
Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам,
подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), глава II, разделы
6, 5.

Ответственные исполнители:

Ст. научный сотрудник

О.А. Чумичева

Руководитель Испытательного
лабораторного центра

Л.М. Текшева

Результаты исследования распространяются только на образцы, подвергнутые испытанию.
Данный протокол не может быть частично или полностью перепечатан без письменного разрешения ИЛЦ.