



Федеральное медико-биологическое агентство
Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения
Главный центр гигиены и эпидемиологии

ОРГАН ИНСПЕКЦИИ

адрес: 123182, г. Москва, 1-й Пехотный переулок, д. 6
телефон/факс: Тел. (499) 190-4861, Факс (499) 196-6277

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ
№ RA.RU.710138

УТВЕРЖДАЮ
Зам. руководителя Органа инспекции

А.И. Петухов

М.п.

от «17» 11 20 17 г.

№ 19421/2017

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы продукции

на основании заявления № 3332/17

от

9 ноября 2017 г.

Организация-заявитель: Общество с ограниченной ответственностью «ПластФактор»
Адрес: 346812, Россия, Ростовская обл., Мясниковский р-он, с. Крым, ул. 5-я Линия, д. 1.

Организация-изготовитель: Общество с ограниченной ответственностью «ПластФактор»
Адрес: 346812, Россия, Ростовская обл., Мясниковский р-он, с. Крым, ул. 5-я Линия, д. 1.

Наименование продукции: «Покрывтия напольные SENSOR»

Код ТН ВЭД: 391810

Область применения: предназначены для эксплуатации в любых помещениях с экстремальной нагрузкой, т.ч. в больницах, в детских дошкольных и общеобразовательных учреждениях, торговых, офисных, складских, производственных (в т.ч. пищевых) помещениях.

Продукция изготовлена в соответствии с: документацией изготовителя,
ТУ 22.23.11-001-40505655-2017

Перечень документов, представленных на экспертизу: заявление на проведение экспертизы, устав, свидетельство о государственной регистрации юридического лица, свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ, свидетельство о постановке на учет в налоговом органе, лист записи ЕГРЮЛ о внесении изменений в сведения о юридическом лице, приказ о назначении генерального директора, протокол испытаний, ТУ 22.23.11-001-40505655-2017

Характеристика продукции: согласно документации изготовителя.

ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОДУКЦИИ

Согласно протоколу испытаний № 460 С от 07 ноября 2017 г., выданному Испытательным центром АНО «Независимый институт экспертизы и сертификации» (Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.21ПГ15 (срок действия до 24.02.2019 г.)) типовые образцы указанной продукции были подвергнуты испытаниям на соответствие Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) утв. решением Комиссии таможенного союза № 299 от 28.05.2010г. (глава II, раздел 6)

Вещества, показатели (факторы),

Наименование показателя	Ед. изм.	НД на метод испытаний	Результат испытаний	Норматив
<i>Органолептические показатели:</i>				
Запах	балл	МУ 2.1.2.1829-04	1	не более 2
<i>Миграция веществ в воздушную среду:</i>				
Дибутил фталат	мг/м ³	ГОСТ 26150-84	<0,01	0,10
Диоктилфталат	мг/м ³	ГОСТ 26150-84	<0,01	0,02
Хлористый водород	мг/м ³	ПНДФ 13.1:2:3.19-98 (изд. 2008 г.)	0,032	0,10
Формальдегид	мг/м ³	МУК 4.1.1045-01	0,0026	0,01

По результатам проведенных испытаний продукции: «Покрытия напольные SENSOR» отклонений от Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утв. решением Комиссии таможенного союза № 299 от 28.05.2010 (глава II, раздел 6), **не установлено.**

Протокол испытаний, указанных образцов продукции отражает условия и методы испытаний, полученные данные. Испытания проведены аккредитованной и лицензированной организацией, выполнены в соответствии с требованиями действующих нормативно-методических документов, результаты зарегистрированы и оформлены надлежащим образом и приемлемы для гигиенической оценки.

Условия использования, хранения, транспортировки и меры безопасности:
в соответствии с документацией изготовителя.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Экспертиза проведена в соответствии с действующими Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утв. решением Комиссии Таможенного союза № 299 от 28.05.2010, с использованием методов и методик, утвержденных в установленном порядке.

Продукция: «Покрытия напольные SENSOR» **соответствует (не соответствует)** Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утв. решением Комиссии таможенного союза № 299 от 28.05.2010 (глава II, раздел 6)

Настоящее экспертное заключение выдано для целей подтверждения результатов лабораторных исследований и проверки соответствия образца продукции требованиям Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденным решением Комиссии Таможенного союза № 299 от 28.05.2010.

Врач по общей гигиене



А.В. Бормашов