



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ  
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА  
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ»**

129626, Москва, Графский пер. д. 4/9 тел. (495) 687 4035, факс (495) 687 4067

Свидетельство об аккредитации № 31-АК от 26.02.2010

Испытательный лабораторный центр: ГСЭН.RU.ЦОА.021, РОСС RU.0001.510895, DAkKS D-PL-14246-01-00

**ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

**о соответствии продукции**

**Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам,  
подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)**

№ 77.01.09.П.010038.10.13

Дата 17. 10. 2013 г.

На основании заявления № 08274

от 01.10.2013

Организация-изготовитель: **Закрытое акционерное общество «Профсталь»**  
Адрес: город Иркутск, станция Горка (Россия)

Импортер (поставщик), получатель: **Закрытое акционерное общество «Профсталь»**  
Адрес: 664038, Иркутская область, Иркутский район, п. Молодежный, ул. Кузнецовой, 14. (Россия)

Наименование продукции: **«Сэндвич» - панели бескаркасные трехслойные с негорючим утеплителем: ПТС – панель трехслойная стеновая; ПТК – панель трехслойная кровельная**

Продукция изготовлена в соответствии: с ТУ 5284-005-53343125-2008 "«Сэндвич» - панели бескаркасные трехслойные с негорючим утеплителем: ПТС – панель трехслойная стеновая; ПТК – панель трехслойная кровельная". Технические условия

Перечень документов, представленных на экспертизу: заявление, ТУ 5284-005-53343125-2008, этикетка, договор аренды, доверенность, акт отбора, учредительные документы

Характеристика, ингредиентный состав продукции: Бескаркасная панель состоит из двух стальных профильных обшив с защитно-декоративным покрытием (полиэфирное порошковое покрытие) и помещенного между ними слоя минерального утеплителя с поперечно ориентированными волокнами.

Рассмотрены протоколы (№, дата протокола, наименование организации (испытательной лаборатории, центра), проводящей испытания, аттестат аккредитации): протокол ИЦ Орехово-Зуевского филиала ФБУ "ЦСМ Московской области" (Аттестат аккредитации № ГСЭН.RU.ЦОА.023.554) №562/562-ВГ от 18.09.2013 г.

**№ 052160**

Гигиеническая характеристика продукции:

| Вещества, показатели (факторы)                                                                                                                                                   | Фактическое значение | Гигиенический норматив |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------|
| Запах воздушной среды, баллы                                                                                                                                                     | 1                    | не более 2             |
| Аммиак, мг/м <sup>3</sup>                                                                                                                                                        | менее 0,001          | 0,04                   |
| Спирт метиловый, мг/м <sup>3</sup>                                                                                                                                               | менее 0,001          | 0,5                    |
| Стирол, мг/м <sup>3</sup>                                                                                                                                                        | менее 0,001          | 0,002                  |
| Формальдегид, мг/м <sup>3</sup>                                                                                                                                                  | менее 0,001          | 0,01                   |
| Фенол, мг/м <sup>3</sup>                                                                                                                                                         | менее 0,001          | 0,003                  |
| Удельная эффективная активность естественных радионуклидов, (Аэфф, Бк/кг)                                                                                                        | 90                   | до 370                 |
| Исследованный образец по эффективной удельной активности природных радионуклидов соответствует I классу материалов, используемых в строящихся, жилых и реконструируемых зданиях. |                      |                        |
| Напряженность электростатического поля, кВ/м, не более                                                                                                                           | 5,1                  | 15,0                   |

Область применения: Панели предназначены для строительства и реконструкции производственных, общественных зданий и сооружений, административных и бытовых зданий, возводимых и эксплуатируемых в I, II районах по скоростному напору ветра (до 85 кг/м<sup>2</sup>), в районах с сейсмичностью не выше 9 баллов по СНиП II-7-81, в сухом или нормальном влажностном режиме эксплуатации, при температуре наружной поверхности панели от минус 65 до плюс 750С, температуре внутренней поверхности панели до плюс 300С, относительной влажности воздуха внутри помещения не более 70%, с учетом требований действующих строительных норм и правил


Условия использования, хранения, транспортировки и меры безопасности: в соответствии с рекомендациями фирмы-изготовителя. Мощность дозы излучения на поверхности перевозящего продукцию транспортного средства не должна превышать 1,0 мкЗв/ч.

Информация, наносимая на этикетку: в соответствии с Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проведена в соответствии с действующими Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) с использованием методов и методик, утвержденных в установленном порядке.

Продукция: «Сэндвич» - панели бескаркасные трехслойные с негорючим утеплителем: ПТС – панель трехслойная стеновая; ПТК – панель трехслойная кровельная соответствует Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю).



Главный врач

(заместитель главного врача)

Заведующий отделом  
гигиены труда и ИНИ

Эксперт (эксперты)



Иваненко А.В.

Сафонов С.П.

Ф. И. О.

Руднева Е. А.

Морозова И. А.

*Handwritten signature and initials in blue ink.*