



Федеральное медико-биологическое агентство
Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения
Главный центр гигиены и эпидемиологии

ОРГАН ИНСПЕКЦИИ

адрес: 123182, г. Москва, 1-й Пехотный переулок, д. 6
телефон/факс: Тел. (499) 190-4861, Факс (499) 196-6277

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ
№ RA.RU.710138

Зам. руководителя Органа инспекции

УТВЕРЖДАЮ

А.И. Петухов

М.п.

от « 18 » 06 20 19 г.

№ 1440 П/2019

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы продукции

на основании заявления № 5519/19 от 13.06.2019 от организации-заявителя по договору с ФГБУЗ ГЦГ и Э ФМБА России: ООО «Сервиль», Россия, 142281, г. Протвино, проезд Северный, 3-65

Организация-получатель экспертного заключения: Общество с ограниченной ответственностью «Уральский завод строительных панелей»

Адрес: 623110, Свердловская область, г. Первоуральск, ул. Кольцевая, дом 5, строение Б, помещение 1

Организация-изготовитель: Общество с ограниченной ответственностью «Уральский завод строительных панелей»

Адрес: 623110, Свердловская область, г. Первоуральск, ул. Кольцевая, дом 5, строение Б, помещение 1

Наименование продукции: Панели металлические трехслойные «УЗСП» с минеральным утеплителем для ограждающих конструкций зданий

Код ТН ВЭД: 730890

Область применения: строительство: в качестве наружных стеновых панелей и панелей покрытий зданий общественного и производственного значения.

Продукция изготовлена в соответствии с: документацией изготовителя, ТУ 5284-001-67725818-11

Перечень документов, представленных на экспертизу: заявление на проведение экспертизы, устав, свидетельство о государственной регистрации юридического лица, свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ, свидетельство о постановке на учет в налоговом органе, лист записи ЕГРЮЛ о внесении изменений в сведения о юридическом лице, приказ о назначении генерального директора, протокол испытаний, ТУ 5284-001-67725818-11

Характеристика продукции: согласно документации изготовителя.

ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОДУКЦИИ

Согласно протоколу испытаний № 2-СХТ-707-19 от 10 июня 2019 г., выданному ИСПЫТАТЕЛЬНОЙ ЛАБОРАТОРИЕЙ ООО «ПОЛИМЕРТЕСТ» (Аттестат № РОСС RU.0001.21ХИ04 (дата внесения в реестр Росаккредитации 09.09.2014 г.)) типовые образцы указанной продукции были подвергнуты испытаниям на соответствие Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) утв. решением Комиссии таможенного союза № 299 от 28.05.2010г. (глава II, разделы 6, 11)

Вещества, показатели (факторы),

№	Определяемые показатели	Единица измерения	значение и допуск показателя-«не более»	НД на метод испытания	№ пробы	Результаты испытаний
1	2	3	4	5	6	7
1	Формальдегид	мг/м ³	0,02	МР № 29 ФЦ/829	707СХТ	< 0,01 < 0,01
2	Ацетальдегид	мг/м ³	0,01	РД 52.04.186-89	707СХТ	< 0,01 < 0,01
3	Этиленгликоль	мг/м ³	0,3	МР 01.022-07	707СХТ	< 0,001 < 0,001
4	Бутилацетат	мг/м ³	0,1	МР 01.022-07	707СХТ	< 0,03 < 0,03
5	Спирт изопропиловый	мг/м ³	0,2	МР 01.022-07	707СХТ	< 0,01 < 0,01
6	Спирт метиловый	мг/м ³	0,5	МР 01.022-07	707СХТ	< 0,01 < 0,01
7	Аммиак	мг/м ³	0,04	МВИ № 1-101 от 25.02.99	707СХТ	<0,01 <0,01
8	Фенол	мг/м ³	0,003	МУК 4.1.617-96	707СХТ	<0,003 <0,003
9	Стирол	мг/м ³	0,002	МУК 4.1.3107-14	707СХТ	< 0,001 < 0,001
10	Акрилонитрил	мг/м ³	0,10	ГОСТ ИСО 16017-1-2007	707СХТ	< 0,001 < 0,001
11	Ксилол	мг/м ³	0,10	МР 01.023-07	707СХТ	<0,01 <0,01
12	Толуол	мг/м ³	0,30	МУК 4.1.598-96	707СХТ	<0,001 <0,001
13	Винилацетат	мг/м ³	0,15	ГОСТ 22648-77	707СХТ	< 0,01 < 0,01
14	Водород цианистый	мг/м ³	0,01	МР 01.022-07	707СХТ	< 0,001 < 0,001
15	Дибутилфталат	мг/м ³	0,10	МР № 29 ФЦ/829	707СХТ	< 0,01 < 0,01
16	Запах	балл	2	МУ 2.1.2.1829-04	707СХТ	1 1

№	Определяемые показатели	Единица измерения	значение и допуск показателя-«не более»	НД на метод испытания	№ пробы	Результаты испытаний
1	2	3	4	5	6	7
1	Активность ^{40}K , Бк/кг	Бк/кг	370	МВИ №40090.3Н700, МВИ №40090.4Г006	707СХТ	52,09±18,20
2	Активность ^{232}Th , Бк/кг	Бк/кг			707СХТ	17,76±8,36
3	Активность ^{226}Ra , Бк/кг	Бк/кг			707СХТ	69,26±27,61
4	Эффективная удельная активность (Аэфф) природных радионуклидов, Бк/кг	Бк/кг			707СХТ	97,07±38,54

По результатам проведенных испытаний продукции: Панели металлические трехслойные «УЗСП» с минеральным утеплителем для ограждающих конструкций зданий отклонений от Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утв. решением Комиссии таможенного союза № 299 от 28.05.2010 (глава II, разделы 6, 11), **не установлено.**

Протокол испытаний, указанных образцов продукции отражает условия и методы испытаний, полученные данные. Испытания проведены аккредитованной и лицензированной организацией, выполнены в соответствии с требованиями действующих нормативно-методических документов, результаты зарегистрированы и оформлены надлежащим образом и приемлемы для гигиенической оценки.

Условия использования, хранения, транспортировки и меры безопасности:
в соответствии с документацией изготовителя.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Экспертиза проведена в соответствии с действующими Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утв. решением Комиссии Таможенного союза № 299 от 28.05.2010, с использованием методов и методик, утвержденных в установленном порядке.

Продукция: Панели металлические трехслойные «УЗСП» с минеральным утеплителем для ограждающих конструкций зданий **соответствует (не соответствует)** Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утв. решением Комиссии таможенного союза № 299 от 28.05.2010 (глава II, разделы 6, 11)

Настоящее экспертное заключение выдано для целей подтверждения результатов лабораторных исследований и проверки соответствия образца продукции требованиям Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденных решением Комиссии Таможенного союза № 299 от 28.05.2010.

Врач по общей гигиене



А.В. Бормашов