

Копия



Заверенную копию предоставляем при
поставке

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ»**

129626, Москва, Графский пер. д. 4/9 тел. (495) 687 4035, факс (495) 687 4067

Свидетельство об аккредитации № 31-АК от 26.02.2010

Испытательный лабораторный центр: ГСЭН.RU.ЦОА.021, РОСС RU.0001.510895, DAkkS D-PL-14246-01-00

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о соответствии продукции

Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам,
подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)

77.01.03.П.005846.06.13

05. 06. 2013 г.

На основании заявления № **02337**

Дата от **08.04.2013**

Организация-изготовитель: **ООО "ГОСТ"**

Адрес: 191002, г. Санкт-Петербург, ул. Достоевского, д. 20, лит. А, пом. 5-Н (Россия)

Импортёр (поставщик), получатель: **ООО "ГОСТ"**

Адрес: 191002, г. Санкт-Петербург, ул. Достоевского, д. 20, лит. А, пом. 5-Н (Россия)

Наименование продукции: Панели антивандальные негорючие отделочные "Cryplat" (Криплат) на основе СМЛ

Cryplat.RU

Продукция изготовлена в соответствии: с ТУ 5742-003-92031103-2011 "Панели антивандальные негорючие отделочные "Cryplat" (Криплат) на основе СМЛ"

Перечень документов, представленных на экспертизу: Заявление, протокол испытаний, ТУ 5742-003-92031103-2011 "Панели антивандальные негорючие отделочные "Cryplat" (Криплат) на основе СМЛ", регистрационные документы, доверенность.

Характеристика, ингредиентный состав продукции: Продукция изготовлена из панелей магнетитовых армированных стекловолокном с акриловым покрытием

Рассмотрены протоколы (№, дата протокола, наименование организации (испытательной лаборатории, центра), проводящей испытания, аттестат аккредитации): протокол ИЦ Орехово-Зуевского филиала ФБУ "ЦСМ Московской области" (Аттестат аккредитации № ГСЭН.RU.ЦОА.023.554) №235/235-ВД от 22.05.2013 г.

№ 045383

Гигиеническая характеристика продукции:

Вещества, показатели (факторы)	Фактическое значение	Гигиенический норматив
Интенсивность запаха образца, балл	1	не более 2
Напряженность электростатического поля, кВ/м, не более	7,8	15
Акрилонитрил, мг/м ³	менее 0,001	0,03
Дибутилфталат, мг/м ³	менее 0,001	0,1
Диоктилфталат, мг/м ³	менее 0,001	0,02
Спирт метиловый, мг/м ³	менее 0,001	0,5
Метилметакрилат, мг/м ³	менее 0,001	0,01
Формальдегид, мг/м ³	менее 0,001	0,01
Удельная эффективная активность естественных радионуклидов, (Аэфф, Бк/кг)	76,2	до 370

Исследованный образец по эффективной удельной активности природных радионуклидов соответствует I классу материалов, используемых в строящихся, жилых и реконструируемых зданиях. Ограничений при использовании не требуется.

Область применения: для отделки внутренних и внешних стен, устройства перегородок, подвесных потолков в жилых, промышленных и сельскохозяйственных общественных зданиях, огнезащиты конструкций, зрелищных и спортивных сооружениях, санаторно-курортных учреждениях, аэропортах и жд вокзалах, на предприятиях торговли и общественного питания, образовательных учреждениях (в т.ч. школьных учреждениях и детских садах)

Условия использования, хранения, транспортировки и меры безопасности: в соответствии с рекомендациями фирмы-изготовителя. Мощность дозы излучения на поверхности перевозящего продукцию транспортного средства не должна превышать 1,0 мкЗв/ч.

Информация, наносимая на этикетку: в соответствии с Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю).

Копия

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Заверенную копию предоставляем при отгрузке

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проведена в соответствии с действующими Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) с использованием методов и методик, утвержденных в установленном порядке.

Продукция: Панели антивандальные негорючие отделочные "Cryplat" (Криплат) на основе СМЛ соответствует Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю).

Cryplat.RU



Главный врач
(заместитель главного врача)

Заведующий отделом
гигиены труда

Эксперт (эксперты)



Подпись

Иваненко А.В.
Ф. И. О.

Ракитин С.А.

Строкова С. Ю.

Подпись