



АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ
ОРГАНА ИНСПЕКЦИИ № RA.RU.710069
от 28 июля 2015 года

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Свердловской области»,
руководитель органа инспекции

С.В. Романов

м.п.

2020 г.

**ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 3742**

Заключение составлено 31 марта 2020 г.

1. Основание для проведения экспертизы: договор № 18/1186 от 25.02.2019
Заявление(заявка) № 66-20-2019-2020 от 25.03.2020

2. Цель экспертизы: соответствие "Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденные решением Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 г. № 299"

3. Продукция: Материалы теплоизоляционные из минеральной ваты; дата изготовления: 21.02.2020; объем партии: 2 тонны

4. Единый знак обращения продукции на рынке государств – членов Таможенного союза

5. Производитель продукции: ОАО "Ураласбест" Юридический адрес: г. Асбест. ул. Уральская, 66
Фактический адрес: г. Асбест. ул. Уральская, 66

6. НД на продукцию: ТУ 5762-019-0281476-2014, ГОСТ 9573-2012, ТУ 5762-029-00281476-2014, ТУ 5762-023-00281476-2014

7. Организация, направившая продукцию на экспертизу (заявитель): ОАО "Ураласбест"
г. Асбест. ул. Уральская, 66

8. Образец (пробу) отобрал(а) Щербинина СГ, эксперт отдела токсикологии

9. Место, время и дата отбора: ОАО "Ураласбест", г. Асбест. ул. Уральская, 66 21.03.2020

10. Условия доставки: соответствуют НД

11. НД на отбор: ГОСТ 30108-94 "Материалы и изделия строительные. Определение удельной эффективной активности естественных радионуклидов"

12. ИЛЦ, выполнивший испытания: ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области», 620078, Свердловская область, г. Екатеринбург, пер. Отдельный, 3; аттестат аккредитации испытательной лаборатории № РОСС RU.0001.510116 дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 25.12.2015

Рассмотренные материалы: Протокол лабораторных испытаний № 3742 от 31 марта 2020 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: Данный образец, проба № 3742 "Материалы теплоизоляционные из минеральной ваты" в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям Гл. II Р. 6 п. 3.3. прил. 6.1. "Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденные решением Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 г. № 299"

Экспертное заключение составил(а):

Врач

(сертификат специалиста по общей гигиене 0266241502308 от 26.10.2018 выдан ФБУН «ЕМНЦ профилактики и охраны здоровья рабочих промпредприятий»)



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области»
Испытательный лабораторный центр**

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ № РОСС RU.0001.510116

Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 25.12.2015

Юридический адрес: пер. Отдельный, 3, г. Екатеринбург, 620078 тел. (343) 374-13-79; факс (343) 374-47-03

Реквизиты: ОКПО 01944619 ОГРН 1056603530510 ИНН/КПП 6670081969/667001001

**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ
№ 3742 от 31 марта 2020 г.**

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): ОАО "Ураласбест"
2. Юридический адрес: г. Асбест. ул. Уральская, 66
3. Наименование образца (пробы), дата изготовления: Материалы теплоизоляционные из минеральной ваты; дата изготовления: 21.02.2020; объем партии: 2 тонны
4. Изготовитель (фирма, предприятие, организация): ОАО "Ураласбест" Юридический адрес: г. Асбест. ул. Уральская, 66 Фактический адрес: г. Асбест. ул. Уральская, 66 страна: РОССИЯ
5. Место отбора: ОАО "Ураласбест", г. Асбест. ул. Уральская, 66, образец доставлен заявителем
6. Условия отбора, доставки
Дата и время отбора: 21.02.2020
Ф.И.О., должность: Щербинина СГ, эксперт отдела токсикологии
Условия доставки: соответствуют НД
Дата и время доставки в ИЛЦ: 23.03.2020 Проба отобрана в соответствии с ГОСТ 30108-94 "Материалы и изделия строительные. Определение удельной эффективной активности естественных радионуклидов".
7. Дополнительные сведения: Цель исследований, основание: Экспертиза, договор № 18/1186 от 25.02.2019 Заявление(заявка) № 66-20-2019-2020 от 25.03.2020
8. НД на продукцию: ТУ 5762-019-0281476-2014, ГОСТ 9573-2012, ТУ 5762-029-00281476-2014, ТУ 5762-023-00281476-2014
9. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний: "Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденные решением Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 г. № 299"
10. Код образца (пробы): 01.20.3742 1
11. НД на методы исследований, подготовку проб: МУ 2.1.2.1829-04 "Санитарно-гигиеническая оценка полимерных и полимерсодержащих строительных материалов и конструкций, предназначенных для применения в строительстве жилых, общественных и промышленных зданий" МУК 4.1.3170-14 "Газохроматографическое определение ацетальдегида, ацетона, метилацетата, этилацетата, метанола, изопропанола, этанола, н-пропилацетата, н-пропанола, изобутилацетата, бутилацетата, изобутанола, н-бутанола в атмосферном воздухе, воздухе испытательной камеры и замкнутых помещений."
12. Средства измерений, испытательное оборудование:

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер	Номер в Госреестре	№ свидетельства о поверке, протокола об аттестации	Срок действия
1	Барометр-анероид метеорологический БАММ-1	2837	5738-76	1137547 от 04.06.2019	03.06.2020
2	Газоанализатор ГАНК-4 (АР)	2602	24421-09	Клеймо в паспорте от 30.10.2019	29.10.2020
3	Хроматограф газовый Agilent 7890B/HeadSpace 7697A (111 vial)	CN 16383120	55612-13	1222640 от 21.11.2019	20.11.2020
13. Условия проведения испытаний: соответствуют нормативным требованиям

Протокол № 3742 распечатан 31.03.2020

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

14. Место осуществления деятельности: 620078, г.Екатеринбург, пер.Отдельный, 3

15. Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ Образец поступил 23.03.2020 14:00 Регистрационный номер пробы в журнале 3742 дата начала испытаний 23.03.2020 11:30 дата выдачи результата 31.03.2020 13:32					
1	Запах / Одориметрия	балл	0	не более 2	МУК 2.1.2.1829-04
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Сюткина Е. В., врач-лаборант					
КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ Образец поступил 23.03.2020 14:00 Регистрационный номер пробы в журнале 3742 дата начала испытаний 23.03.2020 11:30 дата выдачи результата 27.03.2020 10:32					
1	Метанол	мг/м3	менее 0,08	не более 0,5	МУК 4.1.3170-14
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Нусс Е. С., эксперт-химик					
Образец поступил 23.03.2020 14:00 Регистрационный номер пробы в журнале 3742 дата начала испытаний 23.03.2020 11:30 дата выдачи результата 31.03.2020 13:32					
2	Аммиак	мг/м3	менее 0,02	не более 0,04	МВИ-4215-002-565914009-2009, ФР.1.31.2009.06144
3	Фенол	мг/м3	менее 0,0015	не более 0,003	МВИ-4215-002-565914009-2009, ФР.1.31.2009.06144
4	Формальдегид	мг/м3	менее 0,0015	не более 0,01	МВИ-4215-002-565914009-2009, ФР.1.31.2009.06144
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Сюткина Е. В., врач-лаборант					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

 Щербинина С. Г., врач

Зам. главного врача ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Свердловской области»,
руководитель ИЛЦ

М.П.



Чистякова И.В.

" " " 2020 г.