ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«НАУЧНЫЙ ЦЕНТР ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ»
РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ МЕДИЦИНСКИХ НАУК
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
105064 Москва, Малый Казенный пер., 5
тел/факс 917 90 27
ИНН 7736182930
аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.21АВ21 от 09.06.2010г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ 1310-02393 ДА от 17.10.2013г.

Заявитель, адрес: ООО «Литейно - прессовый завод «Сегал»

660111, г. Красноярск, ул. Пограничников, 42, строение 15

Наименование продукции:

Профили прессованные из алюминиевых сплавов для светопрозрачных ограждающих конструкций

Область применения: для светопрозрачных ограждающих конструкций зданий, сооружений, навесных фасадов, внутренних интерьеров помещений

Изготовитель, адрес:

ООО «Литейно - прессовый завод «Сегал»

660111, г. Красноярск, ул. Пограничников, 42, строение 15

Условия доставки: *самодоставка*

НД на продукцию:

ГОСТ 22233-2001 «Профили прессованные из алюминиевых сплавов для светопрозрачных ограждающих конструкций. Технические условия»

НД регламентирующие объем лабораторных исследований и их оценку:

Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), глава II, разделы 6, 5; МУ 2.1.2.1829-04 «Санитарно-гигиеническая оценка полимерных и полимерсодержащих строительных материалов и конструкций, предназначенных для применения в строительстве жилых, общественных и промышленных зданий».

Средства измерений: анализатор жидкости «Флюорат 02-1», зав. № 1264; Хроматографы газовые Кристалл 2000М, зав. № 4419, № 3326; № 721656; Климатическая камера КТФ-50, зав. № 2; Измеритель параметров электростатического поля СТ-01, зав. № 017001.

Образец поступил в ИЛЦ: 14 октября 2013г.

Код образцов: О14132393

Взято с сайта www.segal-m.ru

Испытания проведены на типовых представителях: профиль прессованный из алюминиевых сплавов с покрытием порошковой краской на полиэфирной основе для светопрозрачных ограждающих конструкций
Условия проведения испытаний по МУ 2.1.2.1829-04
Результаты испытаний:

Модельная среда – воздух климатической камеры; насыщенность материалом 1,0 $м^2/м^3$, температура $(20±2)^0$С, воздухообмен 0,5 об/ч, экспозиция 48 ч.				
Наименование показателя	Ед. изм.	Фактическое значение	Норматив	НД на методы испытаний
Запах	балл	1	2	МУ 2.1.2.1829-04
Формальдегид	$мг/м^3$	0,0018	0,01	МУК 4.1.1272-03
Ацетальдегид	$мг/м^3$	<0,005	0,01	МР 01.022-07
Стирол	$мг/м^3$	<0,001	0,002	МР 01.023-07
Толуол	$мг/м^3$	<0,005	0,3	МР 01.023-07
Дибутилфталат	$мг/м^3$	<0,01	0,1	ГОСТ 26150-84
Диоктилфталат	$мг/м^3$	<0,01	0,02	ГОСТ 26150-84
Напряженность электростатического поля	кВ/м	4,3	15	МУ 2.1.2.1829-04

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:
Анализ результатов проведенных испытаний образцов показал соответствие их Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), глава II, разделы 6, 5.

Ответственные исполнители:

Ст. научный сотрудник О.А. Чумичева

Руководитель Испытательного лабораторного центра Л.М. Текшева

Аттестат аккредитации № РОСС RU 0001.21АВ21 от 09 июня 2010 г. * Испытательный лабораторный центр ФГБУ «ЦГСМ» РАМН * Для протоколов

Взято с сайта www.segal-m

Результаты исследования распространяются только на образцы, подвергнутые испытанию.
Данный протокол не может быть частично или полностью перепечатан без письменного разрешения ИЛЦ.