

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ C-RU.AB09.B.00639

ЗАЯВИТЕЛЬ

№ 0008579

ООО «ПЛП Полифас» ОГРН 1127847405465.

Адрес: 199178, Санкт-Петербург, 5-я линия В.О., д. 70, литер А, помещение 11Н, офис 34.

Телефон: +7(812)3371226, факс: +7(812)3371227. E-mail: polifasplus@mail.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ООО «ПЛП Полифас» ОГРН 1127847405465.

Адрес: 199178, Санкт-Петербург, 5-я линия В.О., д. 70, литер А, помещение 11Н, офис 34.

Адрес производства: 188351, Ленинградская область, Гатчинский район, Корпиково промзона, дом №2А.

Телефон: +7(812)3371226, факс: +7(812)3371227. E-mail: polifasplus@mail.ru.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

ООО «ЮРЦЭПБС». Адрес: 344002, г. Ростов-на-Дону, ул. Станиславского, д. 110, литер Б, оф. 1а.

Тел./факс: +7 863 2406598, 2214039. ОГРН: 1156196037260.

Аттестат аккредитации № RA.RU.11AB09 от 15.10.2015.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Изделия тепло- и звукоизоляционные из вспененного полиэтилена «СТЕНОФОН 190», плотностью от 22кг/м3 до 30кг/м3; «Стенофон 190-2», плотностью от 22кг/м3 до 100кг/м3; «Стенофлекс 400» (жгут), плотностью от 35кг/м3 до 45 кг/м3, выпускаемые по ТУ 22.21.41.110-001-09693619-2018.

Код ОК 034 (ОКПД-2): 22.21.41.110.

Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП):

код ЕКПС:

код ТН ВЭД России:

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008г. № 123-ФЗ); см. приложение на бланке №0019167.

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол испытаний №РА0572-ВМ/18 от 02.11.2018г. ИЛ ООО "ЮРЦЭПБС", аттестат аккредитации № RA.RU.21ПЖ18 от 05.10.2015г.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

ТУ 22.21.41.110-001-09693619-2018.

Сертификат соответствия системы менеджмента качества ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015)

№СДССМТ.RU.OC01.K01227 от 15.12.2017г, выдан ОС «СибМосТест», регистрационный №СДССМТ.RU.31068.OC01.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 02.11.2018 по 02.11.2023

Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации

М.П.

Эксперт (эксперты)

К.Н.Нуйкова

инициалы, фамилия

О.Е.Карпова

инициалы, фамилия

ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОДУКЦИИ

Согласно протоколу испытаний № 2-СХТ-1075-18 от 11 октября 2018 г., выданному ИСПЫТАТЕЛЬНОЙ ЛАБОРАТОРИЕЙ ООО «ПОЛИМЕРТЕСТ» (Аттестат № РОСС RU.0001.21ХИ04 (дата внесения в реестр Росаккредитации 09.09.2014 г.)) типовые образцы («Изделия тепло- и звукоизоляционные из вспененного полиэтилена «СТЕНОФОН 190»») указанной продукции были подвергнуты испытаниям на соответствие Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) утв. решением Комиссии таможенного союза № 299 от 28.05.2010г. (глава II, раздел 6)

Вещества, показатели (факторы),

№	Определяемые показатели	Единица измерения	значение и допуск показателя-«не более»	НД на метод испытания	№ пробы	Результаты испытаний
1	2	3	4	5	6	7
1	Ацетальдегид	мг/м ³	0,01	РД 52.04.186-89	1075СХТ	< 0,01 < 0,01
2	Спирт изопропиловый	мг/м ³	0,03	МУК 4.1.580-96	1075СХТ	< 0,01 < 0,01
3	Спирт метиловый	мг/м ³	0,10	МР № 29 ФЦ/829	1075СХТ	< 0,01 < 0,01
4	Формальдегид	мг/м ³	0,02	МР № 29 ФЦ/829	1075СХТ	< 0,001 < 0,001
5	Запах	балл	2	МУ 2.1.2.1829-04	1075СХТ	1
6	Индекс токсичности	%	70-120	МР №29 ФЦ/4746	1075СХТ	84,0

По результатам проведенных испытаний продукции: Изделия тепло- и звукоизоляционные из вспененного полиэтилена «СТЕНОФОН 190», плотностью от 22 кг/м³ до 30 кг/м³; «Стенофон 190-2», плотностью от 22 кг/м³ до 100 кг/м³; «Стенофлекс 400» (жгут), плотностью от 30 кг/м³ до 45 кг/м³ отклонений от Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утв. решением Комиссии таможенного союза № 299 от 28.05.2010 (глава II, раздел 6), **не установлено**.

Протокол испытаний, указанных образцов продукции отражает условия и методы испытаний, полученные данные. Испытания проведены аккредитованной и лицензированной организацией, выполнены в соответствии с требованиями действующих нормативно-методических документов, результаты зарегистрированы и оформлены надлежащим образом и приемлемы для гигиенической оценки.

Условия использования, хранения, транспортировки и меры безопасности:
в соответствии с документацией изготовителя.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Экспертиза проведена в соответствии с действующими Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утв. решением Комиссии Таможенного союза № 299 от 28.05.2010, с использованием методов и методик, утвержденных в установленном порядке.

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.НА36.Н00565

Срок действия с 26.10.2018 по 25.10.2021

№ 0342376

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

RA.RU.10НА36

Орган по сертификации продукции ООО "ТНК" Адрес: 236038, РОССИЯ, Калининградская область, г. Калининград, ул. Ю.Гагарина, д. 16, стр. Г, оф. 3, 4, 5. Телефон 8-917-623-5741, адрес электронной почты: tnk-os@yandex.ru

ПРОДУКЦИЯ

Изделия тепло- и звукоизоляционные из вспененного полиэтилена «СТЕНОФОН 190», плотностью от 22кг/м³ до 30кг/м³; «Стенофон 190-2», плотностью от 22кг/м³ до 100кг/м³; «Стенофлекс 400» (жгут), плотностью от 30 кг/м³ до 45 кг/м³. Серийный выпуск.

код ОК
22.21.41.110

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ТУ 22.21.41.110-001-09693619-2018

код ТН ВЭД
3921190000

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «ПЛП Полифас». ОГРН: 1127847405465, ИНН: 7840474619, КПП: 780101001. Адрес: 199178, РОССИЯ, 199178, Санкт-Петербург, 5-я линия В.О., д. 70, литер А, помещение 11Н, офис 34, телефон/факс: 78123371226, адрес электронной почты: polfasplus@mail.ru.

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН

Общество с ограниченной ответственностью «ПЛП Полифас». ОГРН: 1127847405465, ИНН: 7840474619, КПП: 780101001. Адрес: 199178, РОССИЯ, 199178, Санкт-Петербург, 5-я линия В.О., д. 70, литер А, помещение 11Н, офис 34, телефон/факс: 78123371226, адрес электронной почты: polfasplus@mail.ru

НА ОСНОВАНИИ

Протокол испытаний № 002/Х-26/10/18 от 26.10.2018 года, выданный Испытательной лабораторией «Тест-Эксперт» (Аттестат аккредитации № РОСС RU.31578.04ОЛН0.ИЛ03 от 09.01.2017 года по 09.01.2020).

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Упаковка: рулоны. Срок годности 5лет



Руководитель органа

Эксперт

подпись

С.Е. Федоров
инициалы, фамилия

подпись

И.Р. Деминов
инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации