



ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ «ГОЛОВНОЙ ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ
ФЕДЕРАЛЬНОГО МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКОГО АГЕНТСТВА»

123182, г. Москва, 1-й Пехотный переулок, д.6
тел.8(499)190-48-61, факс 8(499)196-62-77

Заместитель главного врача ФГБУЗ ГЦГ и Э ФМБА России

«Утверждаю»

Для

А.И. Петухов

2015 г.

Регистрационный № 10417/2015

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о соответствии (несоответствии) продукции Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)

на основании заявления № 432/15

от 17 июня 2015 г.

ООО «Фронталь»: 125367, Россия, г. Москва, Врачебный проезд, д.10, оф.1 для:

Организация-заявитель: «Fatra,a.s.» Адрес: třída Tomáše Bati 1541,763 61
Narajedla, Czech Republic, Чешская Республика

Организация-изготовитель: «Fatra,a.s.» Адрес: třída Tomáše Bati 1541,763 61
Narajedla, Czech Republic, Чешская Республика

Наименование продукции: «Напольные покрытия из ПВХ т.м. Novoflor Extra Statik SD, Novoflor Standard, Novoflor Extra, DUAL, Elektrostatik A, X, Q; Dynamik A,X; Praktik N; Thermofix, Fatraclick»

Код ТН ВЭД: 3918 10 9000

Область применения: для покрытия полов в помещениях типов А,Б и В (лечебно-профилактические, медицинские учреждения, чистые помещения, дошкольные учреждения, учебные заведения и т.д.) по классификации, утвержденной Минздравом РФ, на путях эвакуации (общие коридоры, холлы и т.д.); устройства верхнего настила пола пассажирских вагонов всех типов; отделки интерьера в автомобильном транспорте

Продукция изготовлена в соответствии с: документацией изготовителя, ГОСТ-18108-80

Перечень документов, представленных на экспертизу: заявление на проведение экспертизы, устав, свидетельство о государственной регистрации юридического лица, свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ, свидетельство о постановке на учет в налоговом органе, лист записи ЕГРЮЛ о внесении изменений в сведения о юридическом лице, приказ о назначении генерального директора, протокол испытаний, ГОСТ-18108-80

Характеристика продукции: согласно документации изготовителя

ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОДУКЦИИ

Согласно протоколу испытаний № 94/04М от 12 июня 2015 г. ИЛЦ Орехово-Зуевский филиал ФБУ «ЦСМ Московской области» (Регистрационный номер аттестата аккредитации ГОСТ Р № РОСС RU.0001.21ПТ43; Регистрационный номер аттестата аккредитации ГСЭН № ГСЭН. RU.ЦОА.023.554) типовые образцы («Напольные покрытия из ПВХ т.м. Novoflor Extra») указанной продукции были подвергнуты испытаниям на соответствие Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) утв. решением Комиссии таможенного союза №299 от 28.05.2010г. (глава II раздел 6)

Вещества, показатели (факторы).

Определяемые показатели	Допустимый уровень	Результат испытаний	НД на метод испытаний
Органолептические показатели			
Запах материалов образцов изделий в баллах	2	1	Инструкция № 880-71
Физико-гигиенические показатели			
Уровень напряженности электростатического поля на поверхности изделия, кВ/м	15,0	2,3	МУК 2.1.2.1829-04
Выделение в воздух, мг/м.куб., не более			
Дибутилфталат	0,10	<0,1	ГОСТ Р ИСО 16000-6-2007
Диоктилфталат	0,02	<0,02	ГОСТ Р ИСО 16000-6-2007
Хлористый водород	0,10	0,03	МУК 4.1.607-96
Формальдегид	0,01	<0,01	МУК 4.1.1272-03

По результатам проведенных испытаний продукции: «Напольные покрытия из ПВХ т.м. Novoflor Extra Statik SD, Novoflor Standard, Novoflor Extra, DUAL, Elektrostatik A, X, Q; Dynamik A,X; Praktik N; Thermofix, Fatraclick» отклонений от Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утв. решением Комиссии таможенного союза № 299 от 28.05.2010 (глава II, раздел 6), **не установлено.**

Протокол испытаний указанных образцов продукции отражает условия и методы испытаний, полученные данные. Испытания проведены аккредитованной и лицензированной организацией, выполнены в соответствии с требованиями действующих нормативно-методических документов, результаты зарегистрированы и оформлены надлежащим образом и приемлемы для гигиенической оценки.

Область применения: для покрытия полов в помещениях типов А,Б и В (лечебно-профилактические, медицинские учреждения, чистые помещения, дошкольные

учреждения, учебные заведения и т.д.) по классификации, утвержденной Минздравом РФ, на путях эвакуации (общие коридоры, холлы и т.д.); устройства верхнего настила пола пассажирских вагонов всех типов; отделки интерьера в автомобильном транспорте

Условия использования, хранения, транспортировки и меры безопасности:
в соответствии с документацией изготовителя

Информация, наносимая на этикетку: в соответствии с Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Экспертиза проведена в соответствии с действующими Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утв. решением Комиссии Таможенного союза № 299 от 28.05.2010, с использованием методов и методик, утвержденных в установленном порядке.

Продукция: «Напольные покрытия из ПВХ т.м. Novoflor Extra Statik SD, Novoflor Standard, Novoflor Extra, DUAL, Elektrostatik A, X, Q; Dynamik A,X; Praktik N; Thermofix, Fatraclick» **соответствует (не соответствует)** Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утв. решением Комиссии таможенного союза № 299 от 28.05.2010 (глава II, раздел 6)

Настоящее экспертное заключение выдано для целей контроля качества продукции на территории Таможенного союза (Российская Федерация, Республика Казахстан, Республика Беларусь, Республика Армения).

Эксперт

В.Н. Артюшин

